

ЭЛЕКТРОН М ОПРОСНЫЙ ЛИСТ



Сведения о заказчике и объекте установки

Заказчик		Объект установки	
Город		Город	
Контактное лицо		Контактное лицо	
Телефон		Телефон	
e-mail		e-mail	

Основные технические характеристики

Тип	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Климатическое исполнение
Э06В	250, 400, 630, 800, 1000, 1000 (без блока защиты)	380, 660 переменного тока 220,440 постоянного тока	У3 ХЛЗ
Э16В	630, 1000, 1600, 1600 (без блока защиты)	380, 660 переменного тока 220,440 постоянного тока	У3 ХЛЗ
Э25В	1600, 1600 (без блока защиты)	380, 660 переменного тока 220,440 постоянного тока	У3 ХЛЗ

Характеристики элементов управления

Напряжение независимого расцепителя	Напряжение электромагнитного привода
<ul style="list-style-type: none"> • 24В постоянного тока • 48В постоянного тока • 110В постоянного тока • 220В постоянного тока • 127В переменного тока • 220В переменного тока • 380В переменного тока 	<ul style="list-style-type: none"> • 110В постоянного тока • 220В постоянного тока • 127В переменного тока • 220В переменного тока

Просим подчеркнуть или выделить нужные Вам параметры.

Напоминаем:

По умолчанию Электрон М оснащается блоком защиты МРТ2-МП

Вспомогательные контакты и вспомогательный контакт сигнализации (контакт несоответствия) входят в стандартную комплектацию

Дополнительная комплектация

Описание	
<p>Блок БПФР</p> <p>Предназначен для проверки электронных расцепителей типов МРТ и МРТ-МП (БПФР – для проверки выключателей переменного тока, БПФР DC – для проверки выключателей постоянного тока)</p>	
<p>Розетка ШР</p> <p>Для замены старой розетки подключения вторичных цепей</p>	
<p>Втычной контакт</p> <p>Предназначен для самостоятельной замены при необходимости (поставляется в упаковке по 1 шт.)</p>	
<p>Замена МРТ2-МП на МРТ1-МП в комплекте поставки</p>	

- Блок БПФР (Арт. 4000018) в кол-ве ____ шт.
- Блок БПФР DC (Арт. 4000018) в кол-ве ____ шт.
- Розетка ШР60 (Арт. 4000019) в кол-ве ____ шт.
- Втычной контакт для Электрон М Э06В, Э16В до 1000 А (арт. 4000020) в кол-ве ____ шт.
- Втычной контакт для Электрон М Э16В, Э25В, 1600 А (арт. 4000021) в кол-ве ____ шт.
- Замена МРТ2-МП на МРТ1-МП

Отметить нужные пункты и количество.